

Abg. Geske fragte, ob der Verwaltung bekannt sei, dass in Brandfällen von Photovoltaikanlagen für die Feuerwehr eine erhöhte Stromschlaggefahr ausgehe.

Ltd. KVD Ganseuer sagte, dies sei bekannt. Die Verwaltung werde die Angelegenheit kurzfristig aber noch mit dem Kreisbrandmeister erörtern.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Auskunft des Kreisbrandmeisters werden die Feuerwehrkräfte zur Zeit hinsichtlich dieser Problematik geschult.